

Kylinventering:

Kontrollpunkter



Kyl-Frysrum	Igenisade förångare. Fungerande fläktar. Platta lameller Avfrostningsstavar ?, ingen isbildning, troligtvis ok. Läckande dräneringar.
Kompressor:	Oljenivå ? Oljesynglas ? Går det att se oljenivå ? Oljud kompressor, något skumt ? Övrigt ?
Köldmedienivå Synglas Tank	ok ? Fukt-indikering ? ?
Köldbärare Kylmedel	Brist ? Typ: Brist ? Typ:
Kondensor	Temp ? / handpåläggning "rumtemperatur" Fläktar oljud Smutsiga lameller ? Platta lameller
Kontaktorer	Brända / Sotiga / Smattrar ?
Elschema	Finns Det / Går det att få tag på ? Om ej. Ta foto Model, serienr o namn på leverantör.



Kalinka Kyl AB
Vallhornsvägen 7
142 32 Skogås

0733-303 420
vp@kalinka.se
www.kalinka.se

Kylinventering:



Anmärkningar

Anläggningsnamn: _____

Fastighetsbeteckning: _____

Operatör: _____

Kontaktuppgifter:

Namn: _____

Mob: _____

E-post: _____

Utrustningens identitet:

System:	typ	köldmedie	antal kg	gwp/kg	Tot Co2e
---------	-----	-----------	----------	--------	----------

laktagelser:



Kalinka Kyl AB
Vallhornsvägen 7
142 32 Skogås

0733-303 420
vp@kalinka.se
www.kalinka.se