

**0733-303 420**

[www.kalinka.se](http://www.kalinka.se)  
[vp@kalinka.se](mailto:vp@kalinka.se)

### Köldmediebrist

Kylelementen är bara **delvis påisade**.  
Det kan "väsa" om rören i kyl frysrum.



**Bubbel** i maskinens **synglas**  
(om det finns ett)

**Korta start och stopp** på kompressor.  
Eller helt stilla-stoppad kompressor?  
Om ni har ett eller fler av dessa symptom.  
**(Ring kyltekniker).**

**Är tiduren på avfrostning ?**



### Smutsig Kondensor

Maskinen har stannat, går att återställa  
på högtryckspressostat.  
Fungerar sedan ett tag för att återigen stanna.



Om ni trycker på dessa knappar  
och maskin kommer igång  
**Rengör kondensorn.**



### Igenisade kylbatterier.

Ingen luft kan passera lamellerna.  
Stäng av kylan o fläktar

**Spola BARA med varmt vatten.**

Spola även bakom fläktarna (båda sidorna)

**Eller ring Kalinka Kyl AB 0733-303 420**



### Kolla säkringar o återställ motorskydd.

Tryck på knapparna på motorskyddet

Återställ automatsäkringar

Byt vanliga säkringar

**Om det återkommer !**

**Kalinka Kyl AB 0733-303 420**

